

**UCHWAŁA NR XXIX/274/2021
RADY MIEJSKIEJ W WOLBORZU**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

**w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Apolonka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 719, poz. 1378) oraz art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870)

**Rada Miejska w Wolborzu
uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Uznaje się za zasadną w części petycję mieszkańców Apolonki dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w części dotyczącej posesji 40 i 42.

2. W pozostałej części uznaje się petycję za niezasadną.

§ 2. Uzasadnienie rozpatrzonej petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wolborzu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolborzu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Wolborzu

Zbigniew Klewin

Załącznik do uchwały Nr XXIX/274/2021
Rady Miejskiej w Wolborzu
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Uzasadnienie

Dnia 16 grudnia 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolborzu wpłynęła petycja złożona w interesie własnym przez mieszkańców miejscowości Apolonka dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej. Analizę petycji zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 stycznia 2021 r.

Komisja ustaliła, iż:

1. Posesje nr 35, 37, 39 położone są w znacznym rozproszeniu,
 - posesja nr 39 znajduje się około 280m od drogi gminnej – brak możliwości technicznych grawitacyjnego odprowadzenia ścieków do drogi
 - posesje nr 37 i 35 położone są w odległości 400 ÷ 500 m od posesji nr 40
2. Posesja nr 40 zużywa około 800 m³ wody rocznie co stanowi ponad 55% całkowitego zużycia rocznego wody przez wnoszących petycję.
3. Istniejące uwarunkowania techniczne wskazują, iż można rozważyć przyłączenie posesji nr 40 i 42, biorąc pod uwagę konieczność wybudowania przepompowni ścieków, doprowadzenie zasilania energetycznego, budowa około 250 m rurociągu tłoczego z rzutem ścieków do istniejącej kanalizacji w Młoszowie przy rondzie.

W związku z powyższym Gmina poczyni starania, aby w ramach obecnie realizowanej inwestycji drogowej pozyskać i zabezpieczyć teren na umieszczenie kanalizacji tłocznej w pasie drogi powiatowej.

Wobec powyższego Rada Miejska w Wolborzu uznaje petycję za zasadną w części dotyczącej przyłączenia posesji 40 i 42 do kanalizacji sanitarnej. W pozostałej części uznaje petycję za niezasadną.